

ARALIK 2021 | CASE STUDY

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN SIZDIRMAZLIK TESTLERİ


Beyaz eşya endüstrisinden, iklimlendirme endüstrisine kadar pek çok üretim alanında kullanılan ısı değıştiricilerin sızdırmazlık özelliğine sahip olmaları gerekir. Isı değıştiricilerin sızdırmazlık özelliğine sahip olma gereksinimlerinin nedeni soğutucu akışkanların sistem dışına kaçmasının istenmemesidir. Bu sayede çevreye, insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasalların sistem içinde kaldığından emin olmakla beraber bu kimyasalların sızıyor olması sistemin verimini de düşürür. Bu nedenle ısı değıştiriciler üretim aşamasında sızdırmazlık testlerinden geçmelidir.

Adlema BT 4000 serisi sızdırmazlık cihazlarıyla test edilen bu ekipmanlar, verimi düşmeden güvenle kullanılmaya devam edilmektedir.

1

TEST YÖNTEMİ

Isı deęiřtiricilerin (kondenselerinin) sızdırmazlık testleri basınç düşümü yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Basınç düşümü metodu ile yapılan sızdırmazlık testlerinde testi etkileyen çeřitli faktörler vardır. İdeal gaz yasasından da anlaşılabilceęi gibi $-PV=nRT-$ sıcaklık deęiřimi basıncı etkiler. Isı deęiřtiriciler, kullanım amaçları gereęi sıcaklık deęiřimlerine açık ürünlerdir. Bu nedenle benzer hacimdeki farklı ürünlere kıyasla sızdırmazlık testlerinin doęru şekilde yapılması için daha incelikli bir çalışma gerekir.





2

TEST PARAMETRELERİ

Kondenser gibi ısı iletmek için tasarlanmış ürünlerde Adlema BT4000 serisi test cihazının referans çıkışına da ürün bağlanmalıdır. Hem test çıkışına hem de referans çıkışına ürün bağlayarak sıcaklık değişiminden oluşan basınç değişimlerinden bağımsız olarak sızdırmazlık testleri yapılabilir.

Bu uygulamada kullanılan test parametreleri:

18 Bar test basıncı, 10 saniye test süresi, ± 0.40 mBar maks basınç değişimi

